



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

192019, г. Санкт – Петербург,
ул. Бехтерева, д. 3
ОКПО 01966466, ОГРН 1037825015953
ИНН/КПП 7811017424/781101001

Гл.бухгалтер: 412-94-01
Канцелярия т/ф.: 412-54-06

09.08.2017 г.

ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России планирует произвести закупку медицинского оборудования для нужд института в 2017 году. Для определения начальной цены контракта предлагаем всем заинтересованным лицам предоставить на электронную почту zakurki@bekhterev.ru в срок до 18 августа 2017 года коммерческие предложения на следующие товары:

№ п/п	Наименование технических характеристик и показателей поставляемого товара	Наличие функции, соответствие или величина параметра
	Кондиционер центральный медицинский	1 комплект
	Комплект включает в себя:	
1	Блок основного и резервного вентилятора	1 шт.
1.1.	Оборудован высокопроизводительным внешним ротором с крыльчаткой, выполненной из металла с черным покрытием, и серповидными лопастями, динамически сбалансированными в двух плоскостях для шумоподавления	соответствие
1.2	Объем подготавливаемого воздуха	Не менее 920 м ³ не более 1200 м ³
1.3	Вид электродвигателя	Однофазный, трёхфазный
1.4.	Скорость	Не менее 3600 об/мин
2	Блок фильтра 1-й ступени	1 шт.
2.1.	Фильтр	класса = М 5
3.	Блок охлаждения	1 шт.
3.1.	Испаритель	наличие
3.2.	Водяной охладитель	наличие
4.	Блок электронагревателя	1 шт.
5.	Блок нагревательного элемента	1 шт.
5.1.	Нагреватель водяной с защитным термостатом	наличие
	Температура нагрева	От 5-оС до не более 30 оС
5.2.	Второй подогрев	наличие
6.	Блок вентиляторов	1 шт.
6.1.	Входной клапан блока вентиляторов	1 шт.
	Вентилятор	2 шт.
7.	Блок шумоглушителя	1 шт.
8.	Блок фильтра 2-й ступени	Класс =G7
9.	Клапан выходной	1 шт.
10.	Устройство воздухораспределительное	4 шт.
10.1	Радиальная подача воздуха	наличие
10.2.	Индивидуально настраиваемые сопла	наличие
10.3.	Размеры распределительной камеры при боковом подключении	Не более 595/595/400 мм д/ш/в
10.4.	Диаметр воздуховода	199 мм

10.5.	Встроенный НЕРА фильтр класс очистки- Н-13	наличие
10.6	Система потолка	Без тавровая
11.	Воздуховоды для подключения кондиционера и воздухораспределительных устройств	комплект
12	Блок автоматики управления	комплект
13	Габаритные размеры Длина Ширина Высота	Не более 3850 мм Не более 420мм Не более 2200 мм
14	Регистрационное медицинское свидетельство	Наличие

Заместитель директора по ОБ

А. В. Лыженков