



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Национальный медицинский исследовательский центр
психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

192019, г. Санкт – Петербург,
ул. Бехтерева, д. 3
ОКПО 01966466, ОГРН 1037825015953
ИНН/КПП 7811017424/781101001

Гл.бухгалтер: 412-94-01
Канцелярия т/ф.: 412-54-06

20.10.2017 г.

ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России планирует произвести закупку оборудования для лаборатории центра в 2017 году. Для определения начальной цены контракта предлагаем всем заинтересованным лицам предоставить на электронную почту zakupki@bekhterev.ru в срок до 31.10.2017 года коммерческие предложения на следующие товары:

№ п/п	Наименование технических характеристик и показателей поставляемого товара	Наличие функции, соответствие или величина параметра
1.	Кондиционер медицинский централизованный	1 комплект
1.1	Расход воздуха (минимум)	Не менее 1300 м ³ /ч
1.2	Работа на площадь	150 м ²
1.3	Тип нагревателя	Электрический
1.4	Тип нагревателя	Водяной
1.5	Мощность водяного нагревателя	7,7 кВт
1.6	Мощность электрического нагревателя	15,5 кВт
1.7	Мощность двигателя	0,39
1.8	Автоматика	Встроенная
1.9	Подключение воздухопроводов	Горизонтальное
1.10	Фильтр 1 ступени	G1,G4
1.11	Фильтр 2 ступени	EU7
1.12	Шкаф кондиционера	Не менее 1 шт.
1.13	Шкаф силовой	Не менее 1шт
1.14	Преобразователь давления дифференциальный	Не менее 1шт
1.15	Датчик давления дифференциальный	Более 2-х
1.16	Термосопротивление	Не менее 3-х
1.17	Термостат защиты от перегрева	Не менее 1шт.
1.18	Преобразователь частоты	Не менее 1шт.
1.19	Блок шумоглушителя	Не менее 1 шт.

1.20	Блок пароувлажнения с клапаном выходным	Не менее 1 шт.
1.21	Блок охладителя водяного Мощность	Не менее 4,3 кВт
1.22	Обвязка по теплоснабжению и узел регулирования	Наличие
1.23	ЗИП	1 комплект фильтров F5, EU7
1.24	Длина	Не более 3480
1.25	Ширина	Не более 610
1.26	Высота	Не более 1500
1.27	Гарантия на поставленное оборудование	Не менее 12 месяцев
2.	Воздухоочиститель (обеззараживатель)	1 шт.
2.1	Расход воздуха не менее	1200 м3/ч
2.2	Класс фильтрации	H13
2.3	Обеззараживание воздуха не менее	98%
2.4	Инактивация микроорганизмов не менее	98%
2.5	Очистка воздуха от вредных веществ при концентрации на выходе до 5 пдк до норм ПДК	наличие
2.6	Длинна	Не более 1350
2.7	Ширина	Не более 920
2.8	Высота	Не более 600
2.9	Масса	Не более 90
2.10	Мощность	Не более 50 Вт
2.11	Гарантия на поставленное оборудование	Не менее 12 месяцев

Заместитель директора по ОВ

А. В. Лыженков